Proyecto Ejecutivo Hospital Cerrado por H.125 Art. 56.
Las dimensiones de los elementos pertenecientes a plantas indicadas deben ser verificadas en obra.
Hormigón H-21
Acero ADN-420

DETALLE ARRANQUE COLUMNAS

ø mm	a cm	b cm
12	20	72
16	30	96
20	30	120
25	30	150



NOTA:
_ N.S.V.: Nivel Superior Viga
_ N.H.P.: Nivel Hormigonado Pilote

ARRANQUE COLUMNAS SECTOR C

C1=C4=C99=C102	C2=C3=C6=C7=C10=C11 C14=C15=C18=C19=C22 C23=C37=C38=C41=C42 C45=C46=C49=C50=C53 C57=C58=C72=C73=C76 C77=C80=C81=C84=C88 C89=C93=C97=C100 C101	C5=C8=C9=C12 C13=C16=C79 C82=C83=C86 C87=C90=C91 C94=C95=C98	C17=C20 C21=C24 C71=C74 C75=C78	C25=C28=C60 C63	C26=C27=C29 C30=C61=C62 C64=C65	C31=C33 C34=C66 C68=C69	C32=C67	C35=C70	C36=C39=C40 C43=C44=C47 C48=C51=C52 C55=C56=C59	C54=C85=C92 C96
50 / 25 / 10ø20	30 / 50 / 18ø20	40 / 25 / 10ø20	25 / 50 / 10ø20	22 / 40 / ø16 / ø20 / 4ø20 6ø16	40 / 22 / 8ø20	22 / 40 / 8ø20	22 / 40 / 8ø16	40 / 22 / ø20 / ø16 / 4ø20 4ø16	40 / 25 / 8ø20	30 / 50 / ø20 / ø25 / 8ø25 10ø20

PÓRTICO TIPO – Armadura Vigas Arriostre

Escala 1:50



Corte A

Escala 1:25



Estribos ø8 L=130

ASCENSOR SECTOR C

ARMADURA BAJO RECORRIDO

260x285xh=150



NOTA:
_ (Ganchos) Doblar extremos de estribos dentro de la masa de hormigón, mínimo 10cm.

NOTA:
Hormigón Fundaciones: H21 bk=210Kg/cm2.
Hormigón Estructura Resistente: H30 bk=300Kg/cm2.
Acero: TIPO III, ADN 420. Tensión característica=4200Kg/cm2.
Recubrimiento: 5cm.
Compactación: Vibración Normal
Longitud: Considerada desde el Nivel Inferior de las vigas de arriostre.

APTO CONSTRUCCIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI - 1er Etapa
SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

EMPRESA: SERVIPET S.A.-CN SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E.-UTE

PLANO: ESTRUCTURA - ARMADURA SECTOR C

PLANO Nº E-231-0

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			1:25	29/09/15		