

PLANTA NIVEL +0.30 (AULAS)

DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA PISO RADIANTE CALDERAS 4, 5 Y 6 (NIVEL +0.30 - AULAS)



REFERENCIAS:

- C4/C5/C6 — CALDERA PARA PISO RADIANTE CON CUERPO SECCIONAL DE FUNDICION, DE 70.200 CAL/H ENTREGADAS, MARCA PESA, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, XP-60
- B3 / B4 — BOMBA CENTRIFUGA PARA PISO RADIANTE, PARA UN CAUDAL DE 20 m3/Hs Y CONTRAPRESION DE 10 mca, MOTOR DE 1,5 HP A 1450 RPM, MARCA SALMSON PAB 50-125/1,5-118 (UNA DE RESERVA
- TE 2 — TANQUE DE EXPANSION PISO RADIANTE CERRADO A DIAFRAGMA MARCA SALMSON, 80 Lts
- 5C — COLECTOR PREMONTADO DE CINCO CIRCUITOS, CON VALVULA PREPARADA PARA TERMOSTIZAR EN ALIMENTACION Y DETENTORES DE RETORNO, CON KIT VALVULA DE LIMPIEZA, TERMOMETRO A CUADRANTE Y VALVULA DE PURGA AUTOMATICA, LOS MISMOS CONTARAN CON VALVULAS DE CIERRE TIPO ESFERICAS, MARCA GIACOMINI, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- 4C — IDEM , DE 4 CIRCUITOS
- 2x1" — CAÑERIA DE 1" PARA CONEXION DE IN'YECCION Y RETORNO HACIA COLECTORES, MARCA GIACOMINI , EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, AISLADA CON ARMAFLEX DE 10mm DE ESPESOR
- CAÑERIA ENTRE BOMBAS, CALDERAS Y COLECTORES, DE 3", EN HIDROBRONZ, AISLADAS CON ARMAFLEX
- VALVULA DE 3 VIAS, Ø3", MARCA BELIMO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, CON ACTUADOR MODULANTE (+/- 2°C), CON TERMOSTATO HONEYWELL, BELIMO, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- JD — JUNTA DILATACION AXIAL
- VD — VALVULA DE DESAIRE
- VE — VALVULA ESFERICA
- Fy — FILTRO "Y" TIPO STEINER
- VR — VALVULA DE RETENCION A CLAPETA HORIZONTAL
- T — TERMOMETRO
- M — MANOVACUOMETRO
- TR — TERMOSTATO DE RETORNO
- TS — TERMOSTATO DE SEGURIDAD
- BAJADA DE CAÑERIA

NOTA:
CADA CIRCUITO DE CALEFACCIONA NO DEBERA EXCEDER LOS 30 m2 DE SUPERFICIE
LOS TENDIDOS DE CAÑERIAS SON APROXIMADOS

NOTA:
LA CAÑERIA PARA TENDIDO DE SUELO RADIANTE, SERA Ø3/4" MARCA GIACOMINI, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: E.P.E.T. Nº 21 - NUEVO EDIFICIO - 1ra ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES

PLANO: INSTALACION DE CALEFACCION - NIVEL +0.30 (AULAS)

PLANO Nº 07-01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
			1:100	2016		