



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Informe

Número:

Referencia: RED HIDROLÓGICA NACIONAL PERÍODO 2018-2023_CIRCULAR N° 17 - CON CONSULTA

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

N° del Proceso de Contratación: 81/9-0047-LPU17

OBRA: RED HIDROLÓGICA NACIONAL PERÍODO 2018-2023

CIRCULAR N° 17 - CON CONSULTA

CONSULTA:

2.1.6.1 Datalogger Especificaciones Mínimas ? - Alimentación y acondicionamiento de sensores analógicos con salida 4-20mA, +/-10V y baja señal +/-100mV, así como contactos digitales, hasta 8 entradas. Canales de Entrada: ? ? Niveles de señal de entradas: 4-20 mA ó 0-3 VDC COMO SE PUEDE APRECIAR SE HAN FIJADO REQUERIMIENTOS CONTRADICTORIOS EN MERITO A LOS RANGOS DE LA SEÑALES ANALOGICAS DEL DATALOGGER. PEDIMOS DE FIJAR UN VALOR UNICO DE 4-20 Ma UNIVERSALMENTE RECONOCIDO.

RESPUESTA:

En lo que respecta a lo solicitado en la consulta N° 17, remitirse a las Especificaciones Mínimas, Canales de Entrada y Canales de Entrada/Salida Digitales especificadas en el apartado 2.1.6.1.1 del Capítulo III Pliego de Especificaciones Técnicas.

