





PLANILLA DE BASES 1

Dadmt.= 0.8 Kg./cm2. HORMIGON: ¢ bk=210 Kg./cm2. ACERO: Tipo III Bs= 4.200 Kg./cm2.

POSICION	DIMENSIONES cm.				COLUMN. cm.		h	d	ARMADURA x			ARMADURA y			OBSERVACIONES
	ax	ay	az	bx	by	dx	dy	cm.	cm.	fe	ø	sep.	fe	ø	sep.	
B1	120	120	15	25	25	20	20	45	50	2.4	8	12	2.40	8	15	CUADRADA
B2	120	180	15	25	35	20	30	45	50	5.00	10	15	3.30	8	15	CUADRADA
B3	120	250	15	45	35	20	30	45	50	4.80	10	15	4.80	10	15	CUADRADA

PLANILLA DE BASES 2

Dadmt.= 2 Kg./cm2. HORMIGON: ¢ bk=210 Kg./cm2. ACERO: Tipo III Bs= 4.200 Kg./cm2.

POSICION	DIMENSIONES cm.				COLUMN. cm.		h	d	ARMADURA x			ARMADURA y			OBSERVACIONES
	ax	ay	az	bx	by	dx	dy	cm.	cm.	fe	ø	sep.	fe	ø	sep.	
B4	150	150	15	45	35	20	30	45	50	4.80	10	15	4.80	10	15	CUADRADA
B6	180	180	15	45	35	20	30	55	60	8.50	10	15	8.50	10	15	CUADRADA
B7	220	220	20	25	45	20	40	75	80	9.90	10	15	9.90	10	15	CUADRADA



DETALLE GENERICO ZAPATA













NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMÓN CARILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:
- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

NOTA: TODO EL HORMIGON EN CONTACTO CON EL SUELO DEBERA TENER COMO MINIMO 5cm DE RECUBRIMIENTO.

MATERIALES: HORMIGON BASES Y VIGAS DE FUNDACIÓN H25 – F'c = 25MPa.
ACERO ESTRUCTURA METALICA: F24 – fy = 235MPa.
ACERO: TIPO III, ADN 420 – f's = 420MPa.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIPIArq
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI 2da ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLANO: ESTR. NIVEL FUND. SECTORES 5-6-7 C

PLANO NO 04-11

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			1:100	2016		