OFICIO

A4

REFERENCIAS

UTAs 3-7-8-9-10-11-12-13-14-15 — UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (FRIO / CALOR)

UTAs 1-2-4-5-6 — UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (CALOR)

- CONDUCTO DE INYECCIÓN DE CHAPA BWG N° 25/22, CON AISLACIÓN DE1" LANA MINERAL CON FOIL DE ALUMINIO
- CONDUCTO DE RETORNO DE CHAPA BWG N° 25/22, CON AISLACIÓN DE 1" LANA MINERAL CON FOIL DE ALUMINIO
- CONDUCTO FLEXIBLE CON AISLACIÓN DE 1" LANA MINERAL PARA INYECCIÓN
- CONDUCTO FLEXIBLE CON AISLACIÓN DE 1" LANA MINERAL PARA RETORNO
- DIFUSOR TIPO S1, CON 100/100 DE REGULACIÓN, MARCA IDELMET, RITRAC, EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD

R.R. — REJAS DE RETORNO SERIE 10000, 100%/0,% REGULACIÓN MARCA IDELMET, RITRAC, EQUIV. O SUPERIOR CALIDAD

R.E. — REJAS DE EXTRACCION SERIE 10000, 100%/0,% REGULACIÓN MARCA IDELMET, RITRAC, EQUIV. O SUPERIOR CALIDAD

R.I. — REJAS DE INYECCION DOBLE DEFLEXION, MARCA IDELMET, RITRAC, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD

EN SHOCK ROOM / PART. ESTERILIZACION / QUIROFANO Y LABORATORIO, LAS REJAS Y DIFUSORES SERAN CONSTR. EN ALUMINIO ANODIZADO.

T.A.E. — TOMA DE AIRE EXTERIOR REGULABLE 100/100%/0,%, CON ALAMBRE MOSQUITERO, MARCA IDELMET, RITRAC, EQUIV. O SUPERIOR CALIDAD.

I.P. — ISOMODE PAD, DOBLE, SEPARADAS ENTRE SI CON CHAPA GALV. N° 20. (EN MANEJADORAS)

J.L. — JUNTA DE LONA PLASTICA REFORZADA, DE 50mm DE ANCHO. (EN MANEJADORAS)

P.R. — PRESOSTATO DIFERENCIAL FILTRO OBSTRUIDO (EN MANEJADORAS)

PERSIANA DE REGULACION MANUAL, HOJAS OPUESTAS CON REGULACION EXTERIOR, CHAPA GALV N° 20, MARCAINDUTERM, EQUIV. O SUP. CALIDAD.

VEA — VENTILADOR AXIAL

NOTA:

- LOS DATOS DE CAPACIDADES Y MEDIDAS ESTAN CONSIDERADOS COMO MINIMOS NECESARIOS, LOS MISMOS SE AJUSTARAN DE ACUERDO A LA ELABORACION DEL BALANCE TERMICO Y DEL PROYECTO DEFINITIVO, QUE INDEFECTIBLEMENTE SERA PRESENTADO PARA SU APROBACION EN LA DIRECCION DE INSTALACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES.
- TODAS LAS SALIDAS DE EXTRACCIONES LLEVARAN PASATECHOS FABRICADOS PARA TAL FIN, Y SOMBRERETE TIPO AMERICANO.

IMPORTANTE:

- LA DESCRIPCION Y LAS ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, ESTAN DESCRIPTAS EN EL ITEM CLIMATIZACION DEL CAPITULO IV DE "INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y APENES".



NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.



D|P|Arq

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO"
Complejidad VI - 2ª ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLANO: INSTALACION DE CLIMATIZACION
PLANTA SUBSUELO / NIVEL - 5,95 SECTORES 1,2,3,8,9 Y 10

PLANO Nº 09-01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			1:100	2015		