1
CONEXIÓN AGUA POTABLE NUEVA Ø25
2 LI/ESF CORTE GRAL.

A
CONEXIÓN CLOACA EXISTENTE Ø 100

6
CV - CPP Ø 110/4V

11
AF CPP Ø25

6
DS CPP Ø40

7
DS CPP Ø38

38
CLL CPP Ø 110
LE

40
CLL CPP Ø 100

39
CLL CPP Ø 100

34
CLL CHF Ø 100

35
CLL CHF Ø 100

36
CLL CHF Ø 100

37
CLL CHF Ø 100

29
CLL CPP Ø 110

A01
VENTA DE INSUMOS

5
AF CPP Ø02

28
CLL CPP Ø 110

C/INSP 60x60

CLOACAL EXISTENTE CPP Ø110 1:60

CV CPP Ø100

CLOACAL CPP Ø100 Pend.1:60

4
DS CPP Ø38

2
CV CPP Ø 100/4V

20
CLL CHF Ø 100

CLOACAL CPP Ø100 Pend.1:60

5
DS CPP Ø38

2
CV CPP Ø 100/4V
VENT. RAMAL

2
CV CPP Ø 100/4V
VENT. RAMAL

3
CV CPP Ø 100/4V
CAMARA TOMA DE MUESTRAS

4
CV CPP Ø 100/4V
NEUTRALIZADOR DE ACIDOS

5
DS CPP Ø38

4
AF CPP Ø02

27
CLL CPP Ø 110

V/ESF Ø13

AGUA FRIA CPP75 ENTERRADO

PPT Ø100 20x20

NEUTRALIZADOR DE ACIDOS CAPACIDAD: 500 Lts.

TANQUE DE PPN, CAPACIDAD: 1000 lts VERTICAL SIN BASE CON DOSIFICADOR DE SUSTANCIA NEUTRALIZANTE

CAMARA TOMA DE MUESTRAS DE BDT A PPT

AGUA FRIA CPP Ø75 ENTERRADO

SUBE

AGUA FRIA CPP Ø75 SUSPENDIDO

SE CONECTA A EXISTENTE

PREVISIÓN UBICACIÓN DEL INTERCEPTOR DE GRASAS

LLP/CS Ø13 PPA Ø60 15x15

BAJA

CPP Ø50 Pend.1:60

BDT 20X20

CPP Ø50 VCIEL.

T/ACC.

AGUA FRIA CPP50 SUSPENDIDO

A02
AULA MAGNA

CPP Ø38 S/CIEL.

CPP Ø38 S/CIEL.

T/ACC.

TAPON ACCESO

A/F AC CPP Ø19

CV CPP Ø100 SUSP.

A03
CIRCULACIÓN AULAS

AGUA FRIA CPP25 SUSPENDIDO

CPP Ø38 S/CIEL.

T/ACC.

T/ACC.

T/ACC.

TAPON ACCESO

CPP Ø38 S/CIEL.

CPP Ø38 S/CIEL.

CPP Ø38 S/CIEL.

CPP Ø50

2 LLP/CS Ø13

T/ACC.

A04
AULA DE POSGRADO

A05
ESCALERA

A12
AREA LIMPIA

A13
AREA SUCIA

A/F AC CPP Ø19

PVC (Pegado) Ø60 P. 1:60

P/LAVAR 2L/PB/19 DS PVC Ø50 C/SIFON ACCESO

BAC Ø60

A06
LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL

A07
AULA TIPO 2

A08
COCINA BAR COMEDOR

A09
SALON BAR COMEDOR

PPR Ø50 30x00

P/COCINA 2L/PB/19 DS CHR Ø50 C/SIFON ACCESO

T/INSP 20x20

TERMOTANQUE ELECTRICO BAJO MESADA CAPACIDAD: 55 Lts. DIAMETRO: 0.451 Mts. ALTURA: 0.522 Mts. POTENCIA: 1500 Watts.

A10
CIRCULACIÓN GENERAL V/ESF Ø50

PREV. PARA FUTURA AMPLIAC.

A11
OFICINA

A14
OFICINA

4
CDV CPP Ø 110

26
CLL CPP Ø 110

RECONECTAR PLUVIAL EXISTENTE

PLUVIAL A LA VEREDA

BDA

2 CPP Ø100 Pend. 1:100

4 CPP Ø100 Pend. 1:100

16
CLL CPP Ø 100
LE

C.S Ø20

LE CCV

MONTANTE DE AGUA A DESMONTAR

PLUVIAL CPP Ø100 Pend.1:100

17
CLL CPP Ø 100

18
CLL CPP Ø 100

19
CLL CHF Ø 100

20
CLL CHF Ø 100

21
CLL CHF Ø 100

2 CPP Ø100 Pend. 1:100

TERMOTANQUE ELECTRICO BAJO MESADA CAPACIDAD: 55 Lts. DIAMETRO: 0.451 Mts. ALTURA: 0.522 Mts. POTENCIA: 1500 Watts.

22
CLL CHF Ø 100

2
CV CPP Ø 100/4V
VENT. RAMAL

2
CV CPP Ø 100/4V
VENT. RAMAL

3 CPP Ø100 Pend. 1:100

23
CLL CHF Ø 100

3 CPP Ø100 Pend. 1:100

24
CLL CHF Ø 100

4 CPP Ø100 Pend. 1:100

25
CLL CPP Ø 100

REFERENCIAS:

NOTA: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARÁ LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO. ELLO DEBIDO A QUE, EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE PUEDEN PRESENTAR SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA INSTANCIA DE PROYECTO QUE REQUIERAN DE UNA RESOLUCIÓN EN TERRENO.

PROYECTO:	Dirección de diseño e infraestructura	PLANO:	Nº IS01 PLANTA BAJA
DIBUJÓ	Arq. Sergio Gantes - Estudio Laboníia	OBRA:	HOSPITAL ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
APROBÓ:	Mg. Arq. Carolina del Bello	LOCALIDAD:	ALLEN
ARCHIVO:	UNRN_ALLEN_E8_Sanitarias.dwg	SEDE:	ALTO VALLE / VALLE MEDIO
		FECHA:	01-12-2015
		ESCALA:	1:100