



REFERENCIAS:

- BANDEJA CHAPA PERFORADA CD
- DETECTOR INCENDIO SOBRE CIELORRASO
- DETECTOR DE HUMO
- AVISADOR MANUAL
- ▽ SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
- DETECTOR TERMICO DE HUMO
- DETECTOR DE GAS
- CAMARA CCTV
- TOMACORRIENTE EN CIELORRASO

NOTAS.

- CENTRAL DETECCION DE INTRUSOS SALVO INDICACION EN CONTRARIO:
- TECLADO
- ▲ INFRARROJO PASIVO
- ▽ SIRENA
- 1-LA INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIO SERA VACIA PREVIENDO LAS CANALIZACIONES RS19 PARA 1 PAR TRENZADO 6 RS22 PARA 2 PARES TRENZADOS SEGUN CORRESPONDA.
- 2-TABLA PARA CANALIZACIONES VACIAS CCTV: CAÑO RS19 RS22 RS25 RS32
- 3-LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES PARA ALIMENTAR LAS CAMARAS DE CCTV SERA RS19-2X2,5+1.
- 4-LA INSTALACION DEL SISTEMA BMS SERA RS22-VACIO.

NOTA: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN TODO CASO AJUSTADO CON LA NORMATIVA VIGENTE.