



REFERENCIAS:

- TABLERO ELECTRICO
- BOCA DE ILUMINACION
- EQUIPO AUTONOMO PERMANENTE
- ARTEFACTO INDICADOR DE SALIDA
- CAJA DE PASE (10x10)
- LLAVE DE UNO, DOS, Y TRES PUNTOS

ARTEFACTOS:

- ARTEFACTO TIPO A: SPARK 3x26W
- ARTEFACTO TIPO B: TRIISO 1x36W
- ARTEFACTO TIPO C: CLASSIC 2x36W-TLD
- ARTEFACTO TIPO C: CLASSIC OPAL 2x36W-TLD

NOTAS:

- 1-TODA LA INSTALACION DE ILUMINACION SERA RS19-2x2,5+T 6 RS19-3x2,5+T SEGUN CORRESPONDA.
- 2-LAS BAJADAS A LLAVE SERAN: DE UN EFECTO - RS19-2x1,5+T DE DOS EFECTOS - RS19-3x1,5+T COMBINADAS - RS19-3x1,5+T

- 3-LOS RETORNOS SERAN 1,5mm2.
- 4-LOS CIRCUITOS CON EQUIPOS AUTONOMOS PERMANENTES LLEVARAN HILO DE REFERENCIA, HASTA LA ULTIMA BOCA CON DICHO EQUIPAMIENTO.

- 5-EL CONTRATISTA EN SU OFERTA, DEBERA CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LAS CAJAS DE PASE QUE SEAN NECESARIAS, PARA NO SOBREPASAR LAS DOS CURVAS ENTRE CAJAS.