

NOTA: La ubicacion de las cañerias que figuran en los planos, tienen caracter estrictamente orientativo. Consecuentemente el solicitante deberá llevar a cabo los sondeos necesarios para evitar interferencias con las instalaciones a ejecutar, asumiendo la total responsabilidad por los daños ocacionados a las instalaciones de Agua Mendocinas, al servicio publico a su cargo y/o a terceros.
El traspaso de las conexiones domiciliarias desde las cañerías a retirar de servicio incluirá la renovacion de la manguera de la conexión, en P.E.A.D. K10 hasta empalmarse en vereda con la conexión existente.
Se deberán renovar las válvulas esclusas en la zona de obra y entregar las retiradas en los almacenes del Establecimiento Alto Godoy

FECHA IMPRESION: 30/01/2017

Nº ARCHIVO					
Rev. Nº	Descripción	Fecha	Proyectó	Aprobó	

JEFE DE PROYECTO	FIRMA	FECHA	VºBº J.E.P.	FIRMA	FECHA
ING. DIEGO NUÑEZ			ING. ROBERTO FORMICA		
PROYECTO	FIRMA	FECHA	DIBUJO	FIRMA	FECHA
JULIO VIDELA			JULIO VIDELA		
JEFE DE OBRA	FIRMA	FECHA	VºBº CLIENTE	FIRMA	FECHA
ING. ALEJANDRO ROMANO			ENRIQUE ALIQUO		

GERENCIA TÉCNICA
Departamento Estudios y Proyectos

SJOSE, PEDRO MOLINA-GUAYMALLEN | X:Zona Clooca

ZONA SERVICIO: GRAN MENDOZA
GRUPO OBRA: REDES DISTRIBUIDORAS

DESIGNACION PROYECTO:
RENOVACIÓN DE REDES DISTRIBUIDORAS
CALLE MITRE (e) O´BRIEN y CAPILLA DE NIEVE

ANTEPROYECTO

Nº PROYECTO:	ETAPA	REVISION
0689	APD	00

DETALLES:
PLANIMETRÍA GENERAL

Nº DE PLANO: 0689001/01 (Proyecto / Plano Nº)
ESCALAS: (:) | (:)

ARCHIVO: 14_Plano Red De Agua.dwg