CALLE PASO DE LA PATRIA



ELECTRICA

REFERENCIAS

MUY BAJA TENSION

D	Boca para datos
TE	Boca para telefono
PT	Portero Eléctrico
	Detector de humo
	Detector de temperatura
	Aviasador manual de incendio
INC.	Sirena incendio
	Bandeja portacables 100mm
	Central
	Router y Mini Rack
	Canalizacion Datos
	Canalizacion Telefono
	Canalizacion Incendio
	Canalización Portero Eléctrico
	Montante Datos
	Montante Telefono
	Montante Deteccion de Incendio
	Montante Portero Eléctrico

NOTA
La canalización no seccionada será:
- Detección Incendio RL19/17
- Portero electrico RL22/20.
Todas las medidas se verificarán en obra al momento de la ejecución de bases. EL TENDIDO ES SOLO INDICATIVO.

ELECTRICA

REFERENCIAS

BAJA TENSION

	Tablero seccional
	Boca de iluminacion
	Brazo de iluminacion
	Llave de un punto
	Tomacorrientes de 10A con descarga a tierra, doble.
	Tomacorrientes de para usos especiales
	Tomacorrientes de 10A con descarga a tierra, simple en caja estanca para intemperie.
	Cañeria semipesada a la vista
	Bandeja portacable 300mm
	Caja de pase con barrera
	Caja de pase
	Cablecanal de PVC de 4 vias

NOTA:
La canalización no seccionada será:
- Los circuitos de iluminación serán RS 19/15 – 2 x 2,5 mm2+T
- Los retornos de bajadas a llaves serán de 1,5mm2
- Los circuitos de tomacorrientes serán RS 19/15– 2 x 2,5 mm2+T
Salvo indicación en contrario

ARTEFACTOS

REFERENCIAS

ARTEFACTOS

F	Luminaria hermética para baños y vestuarios, de acuerdo con el pliego, con lámparas de 2 x 28 W
H	Luminaria tipo LED para cielorrasos modulares, de acuerdo con el pliego.
S	Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia con indicación de salida. Permanente.
T	Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia. No permanente.
V	Proyector para lámparas de bajo consumo hasta 105 W, de acuerdo con el pliego, con lámpara de 105 W
	Accesorio para convertir un artefacto normal en iluminación de emergencia

NOTA:
La canalización no seccionada será:
- Los circuitos de iluminación serán RS 19/15 – 2 x 2,5 mm2+T
- Los retornos de bajadas a llaves serán de 1,5mm2
- Los circuitos de tomacorrientes serán RS 19/15– 2 x 2,5 mm2+T
Salvo indicación en contrario

PERISCOPIOS

PDT- 2 RJ 45 DATOS - 2 TOMAS GENERALES - 4 TOMAS PARA PC PUESTOS DOBLES - DATOS

PDT- 2 RJ 45 DATOS - 2 RJ 11 TELEFONIA - 2 TOMAS GENERALES - 4 TOMAS PARA PC PUESTOS DOBLES - DATOS Y TELEFONÍA

EL CONSTRUCTOR AJUSTARA EL PROYECTO EJECUTIVO A DICHAS MEDICIONES Y DEBERA PONER A CONSIDERACION DE LA INSPECCION DE OBRA LOS DESAJUSTES QUE OBSERVARA.	EL CONSTRUCTOR VERIFICARA LAS MEDIDAS EN OBRA. PREVIO A INICIAR LA CONSTRUCCION EL CONTRATISTA REQUERIRA LA APROBACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS POR PARTE DE LA INSPECCION DE OBRA.

PLAN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PIÑEYRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

OBRA: Construcción 3º piso Aulas - Módulo Vinculación - Sede Piñeyro

LOCALIZACION: Mario Bravo 1460, Piñeyro, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

NOMBRE

INSTALACION ELECTRICA

Segundo Piso

PLANO N°

IE-03

PROYECTISTAS: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA UNDAV

RESPONSABLE: Arq. Rodolfo Macera.

ARCHIVO:

ESCALA: 1:150

FECHA: Octubre-2016

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES