

ELECTRICA

REFERENCIAS

D	Base para datos
TE	Base para teléfono
PE	Portero Eléctrico
	Detector de humo
	Detector de temperatura
	Actuador manual de incendio
INC.	Sirena incendio
	Bandeja portacables 100mm
	Central
	Router y Mini Rack
	Canalización Datos
	Canalización Teléfono
	Canalización Incendio
	Canalización Portero Eléctrico
	Montante Datos
	Montante Teléfono
	Montante Detección de Incendio
	Montante Portero Eléctrico

MUY BAJA TENSION

NOTA:
La canalización no seccionada será:
– Detección Incendio RL19/17
– Portero eléctrico RL22/20.
Todos los cambios se verificarán en obra al igual que la ubicación de bocas. EL TENDIDO ES SOLO INDICATIVO.

ELECTRICA

REFERENCIAS

	Tablero seccional
	Base de iluminación
	Brazo de iluminación
	Llave de un punto
	Tomacorrientes de 10A con descarga a tierra, doble.
	Tomacorrientes de para usos especiales
	Tomacorrientes de 10A con descarga a tierra, simple en caja estanca para intemperie.
	Cañería semipesada a la vista
	Bandeja portacable 200mm
	Caja de paso con bamera
	Caja de paso
	Cablecanal de PVC de 4 vías

BAJA TENSION

NOTA:
La canalización no seccionada será:
– Los circuitos de iluminación serán RS 19/15 – 2 x 2,5 mm2+T
– Los retornos de bajadas a llaves serán de 1,5mm2
– Los circuitos de tomacorrientes serán RS 19/15– 2 x 2,5 mm2+T
Salvo indicación en contrario

ARTEFACTOS

REFERENCIAS

	F Luminaria hermética para baños y vestuarios, de acuerdo con el pliego, con lámparas de 2 x 28 W
	H Luminaria tipo LED para cielorrasos modulares, de acuerdo con el pliego.
	S Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia con indicación de salida. Permanente.
	T Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia. No permanente.
	V Proyector para lámparas de bajo consumo hasta 105 W, de acuerdo con el pliego, con lámpara de 105 W
	Accesorio para convertir un artefacto normal en iluminación de emergencia

ARTEFACTOS

NOTA:
La canalización no seccionada será:
– Los circuitos de iluminación serán RS 19/15 – 2 x 2,5 mm2+T
– Los retornos de bajadas a llaves serán de 1,5mm2
– Los circuitos de tomacorrientes serán RS 19/15– 2 x 2,5 mm2+T
Salvo indicación en contrario

PERISCOPIOS

PDT- 2 RJ 45 DATOS - 2 TOMAS GENERALES - 4 TOMAS PARA PC PUESTOS DOBLES - DATOS

PDT- 2 RJ 45 DATOS - 2 RJ 11 TELEFONIA - 2 TOMAS GENERALES - 4 TOMAS PARA PC PUESTOS DOBLES - DATOS Y TELEFONÍA

	EL CONSTRUCTOR VERIFICARA LAS MEDIDAS EN OBRA.
EL CONSTRUCTOR AJUSTARA EL PROYECTO EJECUTIVO A DICHAS MEDICIONES Y DEBERA PONER A CONSIDERACION DE LA INSPECCION DE OBRA LOS DESAJUSTES QUE OBSERVARA.	PREVIO A INICIAR LA CONSTRUCCION EL CONTRATISTA REQUERIRA LA APROBACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS POR PARTE DE LA INSPECCION DE OBRA.

PLAN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PIÑEYRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

UNDAV

OBRA: Construcción 3º piso Aulas - Módulo Vinculación - Sede Piñeyro

LOCALIZACION: Mario Bravo 1460, Piñeyro, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

NOMBRE

INSTALACION ELECTRICA

Planta Baja

PLANO N°

MBT-01

PROYECTISTAS: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA UNDAV

RESPONSABLE: Arq. Rodolfo Macera.

ARCHIVO:

ESCALA: 1:150

FECHA: Octubre-2016

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES