



SISTEMA 3 - SECTOR Planta Segunda					UE/UC		
PLANTA	UNIDADES EVAPORADORAS				UNIDAD CONDENSADORA		
	CODIGO	SERVICIO	CAPACIDAD Kw/h	TIPO DE UNIDAD	CODIGO	CAPACIDAD Kw/h	CAPACIDAD Frigorias
2P	UE29-C3	Lactario	3.6	De Pared	UC 03	32.4	27.931
	UE30-C3	Sala de Maestros	2.8	De Pared			
	UE31-C3	Ludoteca	4.5	De Pared			
	UE32-C3	Ludoteca	4.5	De Pared			
	UE33-C3	Aula Parlante	7.1	De Techo			
	UE34-C3	Siestario	7.1	De Techo			
	UE35-C3	Direccion	2.8	De Pared			

PLAN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO PIÑEYRO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
AVELLANEDA



OBRA: Construcción 3º piso Aulas - Módulo Vinculación - Sede Piñeyro

LOCALIZACION: Mario Bravo 1460, Piñeyro, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

NOMBRE

INSTALACION TERMOMECANICA

Planta Segunda

PLANO N°

IT-03

PROYECTISTAS: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA UNDAV

RESPONSABLE: Arq. Rodolfo Macera.

ARCHIVO:

ESCALA: 1:150

FECHA: Octubre-2016

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES

	EL CONSTRUCTOR VERIFICARA LAS MEDIDAS EN OBRA.
EL CONSTRUCTOR AJUSTARA EL PROYECTO EJECUTIVO A DICHAS MEDICIONES Y DEBERA PONER A CONSIDERACION DE LA INSPECCION DE OBRA LOS DESAJUSTES QUE OBSERVARA.	PREVIO A INICIAR LA CONSTRUCCION EL CONTRATISTA REQUERIRA LA APROBACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS POR PARTE DE LA INSPECCION DE OBRA.