



REFERENCIAS

- CAÑERO PRINCIPAL EDES (4 caños de PVC 110mm para tendido de baja Tensión + 2 caños de 160mm para tendido de media tensión).
- CAÑERO PRINCIPAL EDES PARA CONEXIÓN FUTURA.
- CAÑERO PRINCIPAL EDES EXISTENTE.
- BAJADA DE COLUMNA DOBLE DE ACERO DE EDES A CONEXIÓN A BUZÓN.
- CÁMARA 20cm x 20cm. (colocada sobre fachada)
- BUZÓN DE 1,10m x 0,75m x 0,40m.



Patagones
MUNICIPIO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Obras Públicas

OBRA: PUESTA EN VALOR DE CENTROS URBANOS: PLAZA 7 DE MARZO

PLANO: Planta de Distribución de la Red Eléctrica

ESCALA: s/Esc

SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PATRIMONIO
25 de Mayo 321. 02920 469000 int 29.

FECHA
Julio 2017

NÚMERO
4