

Tratamiento de pintura para las columnas

-Arenado

-Dos manos en EPOXI autoimprimante de altos sólidos de 80 micrones en total (tipo AMERCOAT 385 de REVESTA)

Dos manos de esmalte sintético ALBA N° 003 (naranja)

Total pintura terminada: 120 micrones.

Dos manos internas de pintura asfáltica desde la base hasta el orificio del tablero.


Dos manos externas de pintura asfáltica en toda la superficie de empotramiento más 15cm. sobre nivel de piso.

Recubrir con POLIGUARD toda la superficie de empotramiento más 15cm. sobre nivel de piso.

La tapa de tablero de columna irá sujeta con 4 tornillos de bronce 5/16", cabeza hexagonal.

Todas las columnas se deberán realizar con tubos nuevos de acero(sin costura).

El tablero para la columna será una placa tipo EPOXI de (85 x 180 x 5) mm.



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y MECANICA

Dibujo: Ing. Sabattini

Aprobado: Lazzaro J.C.

Rev:

**Columna recta para artefactos
alumbrado publico.**
Altura libre : 4,00 mts.

C-4