

DETERMINACIÓN del CONTENIDO de HUMEDAD

Obra: ' ESTACION TRANSFORMADORA SAN AGUSTIN

Ubic: RUTA N° 21- (km 2,7) LA MERCED - DEPTO CERRILLOS - PROVINCIA de SALTA.

Fecha: 25 de Junio de 2018

SONDEO de EXPLORACIÓN N°: S1

MUESTRA de SUELO	[Nº]	2-1	2-2	2-3
PROFUNDIDAD	[m]	1,85		
PRUEBA de ENSAYO	[Nº]	1	2	3
PESAFILTRO	[Nº]	8	654	12
Peso PESAF. + SUELO HUMEDO	[grs]	79,45	71,20	70,35
Peso PESAF. + SUELO SECO	[grs]	73,96	66,57	65,98
Peso PESAFILTRO SOLO (TARA)	[grs]	28,23	29,12	29,45
PESO AGUA	[grs]	5,49	4,63	4,37
PESO SUELO SECO	[grs]	45,73	37,45	36,53
HUMEDAD DE MUESTRAS	[%]	12,01	12,36	11,96
HUMEDAD DEL SUELO	[%]	12,11		

Ing. Jorge Unzueta Pérez

DETERMINACIÓN del CONTENIDO de HUMEDAD

Obra: ' ESTACION TRANSFORMADORA SAN AGUSTIN

Ubic: RUTA N° 21- (km 2,7) LA MERCED - DEPTO CERRILLOS - PROVINCIA de SALTA.

Fecha: 25 de Junio de 2018

SONDEO de EXPLORACIÓN N°: S2

MUESTRA de SUELO	[N°]	3-1	3-2	3-3
PROFUNDIDAD	[m]	2,15		
PRUEBA de ENSAYO	[N°]	1	2	3
PESAFILTRO	[N°]	10	27	14
Peso PESAF. + SUELO HUMEDO	[grs]	49,35	50,15	50,91
Peso PESAF. + SUELO SECO	[grs]	47,01	47,86	48,33
Peso PESAFILTRO SOLO (TARA)	[grs]	28,06	29,17	27,76
PESO AGUA	[grs]	2,34	2,29	2,58
PESO SUELO SECO	[grs]	18,95	18,69	20,57
HUMEDAD DE MUESTRAS	[%]	12,35	12,25	12,54
HUMEDAD DEL SUELO	[%]	12,38		

Ing. Jorge Unzueta Pérez

DETERMINACIÓN del CONTENIDO de HUMEDAD

Obra: ' ESTACION TRANSFORMADORA SAN AGUSTIN

Ubic: RUTA N° 21- (km 2,7) LA MERCED - DEPTO CERRILLOS - PROVINCIA de SALTA.

Fecha: 25 de Junio de 2018

SONDEO de EXPLORACIÓN N°: S3

MUESTRA de SUELO	[N°]	3-1	3-2	3-3
PROFUNDIDAD	[m]	2,20		
PRUEBA de ENSAYO	[N°]	1	2	3
PESAFILTRO	[N°]	10	27	14
Peso PESAF. + SUELO HUMEDO	[grs]	49,25	50,10	50,85
Peso PESAF. + SUELO SECO	[grs]	46,94	47,86	48,33
Peso PESAFILTRO SOLO (TARA)	[grs]	28,06	29,17	27,76
PESO AGUA	[grs]	2,31	2,24	2,52
PESO SUELO SECO	[grs]	18,88	18,69	20,57
HUMEDAD DE MUESTRAS	[%]	12,24	11,99	12,25
HUMEDAD DEL SUELO	[%]	12,16		

Ing. Jorge Unzueta Pérez