



REFERENCIAS

- Linea Nexo B.T. desde SETA No con cable Preens 3x25/50 mm² A/AI
- - - Linea Alimentación con cable Preens 4x16 mm² A/AI
- Columna T1 de Alumbrado Publico HI: 9 mts c/ brazo 2 mts - Artefacto tipo STRAND JC250 lamp SAP 250 Super
- Columna T2 (cab de linea) A P HI: 9 mts c/ brazo 2 mts - Artefacto tipo STRAND JC250 lamp SAP 250 Super
- Tablero de Comando y Medicion 2 salidas - según Plano Constructivo

 <p>GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO</p>		 <p>MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BARRANQUERAS</p>	
<p>Obra: PAVIMENTO URBANO BARRANQUERAS Tramo: CALLES VARIAS Objeto: CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON-DESAGÜES-SEÑALIZACION E ILUMINACION</p>			
<p>ILUMINACION</p>		<p>PLANIMETRIA JV GONZALES TAB 5</p>	
<p>Proyecto: _____ Revisó: _____ Dibujo: T.OJEDA</p>	<p>Aprobó: _____ Fecha: Mayo 2018</p>	<p>Escala: 1:10000 PLANO N°: _____ PL 05</p>	