



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

## Nota

**Número:**

**Referencia:** PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PROVINCIAL II - CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4753/OC-AR LPN N° PFGP-II-106-LPN-O CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

**A:** POTENCIALES OFERENTES ((POTENCIALES OFERENTES)),

**Con Copia A:**

---

**De mi mayor consideración:**

### CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

Atento la consulta efectuada por un interesado en el marco de la Licitación de Referencia, se emite la presente, detallándose a continuación la consulta y sus correspondiente respuesta:

CONSULTA N° 1: "...*Queremos realizar una consulta respecto de la metodología a adoptar para la ejecución de los pilotes. La consulta concreta es si UN EQUIPO DE PILOTAJE DE APROXIMADAMENTE 70 TN DE PESO (GRÚA SOBRE ORUGAS), QUE DESCARGA UNOS 5 KG/CM2 DE PRESIÓN ES APTO Porque de lo contrario debe utilizarse un pontón para realizar los pilotes y los costos son sustancialmente distintos. ...*".

RESPUESTA N°1:

Serán aptos los equipos que permitan el normal y adecuado desarrollo de las tareas de Pilotaje, descriptas en la Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, en los Puntos 7.0 ZONA DE TRANSICIÓN; 7.2 "Pilotaje Hormigón Armado Ø1.2 M (287 ml); y 7.3 "Pilotaje Hormigón Armado Ø1.2 M Cortos (35.85 ml). Las consideraciones que se crean conveniente para el normal desarrollo de la obra, podrán dejarlas expresa en su propuesta.

Sin otro particular saluda atte.